

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chojny” w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym mającym na celu wybór Wykonawcy.

### **I. NAZWA ZADANIA :**

- remont tablic elektrycznych -bl. 204,206,211,216,219,227,228,
  - remont instalacji elektrycznej w piwnicach - bl.224,225,234,239
  - remont tablicy głównej - bl.9 kl. III ,32 kl.I, 304,308,309,402,403,408,409,410
- wykonanie napraw awaryjnych instalacji elektrycznych.

### **II. LOKALIZACJA ZADANIA:- Osiedle „Stare Chojny” i „Chojny Zatorze” w Łodzi.**

### **III. Wadium w wysokości : 10.000,00 zł.**

### **IV.ZAKRES RZECZOWY PRAC:**

- wymiana tablicy głównej, gniazd instalacji administracyjnej, zabezpieczeń obwodowych WLZ oraz przewodów głównych zasilających,
- remont tablicy głównej
- remont tablicy pionowej
- remont tablicy pionowej z wymianą obudowy na termoutwardzalną
- remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynek niski
- remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynek wysoki
- wymiana pionu zasilającego z remontem tablicy piętrowej w bud, wysokim
- wymiana pionu zasilającego z remontem tablicy piętrowej w bud, niskim
- wykonanie pomiarów tablicy głównej
- wykonanie pomiarów tablicy pionowej
- wykonanie pomiarów tablicy piętrowej
- wymiana uszkodzonych lub wypalonych odcinków przewodów
- wymiana wypalonych puszek łączeniowych
- poprowadzenie przewodów w listwach montażowych
- wymiana uszkodzonych wyłączników oraz opraw oświetleniowych
- wymiana pionu zasilającego z remontem tablicy piętrowej w budynku wysokim i niskim
- wymiana lampy sodowej na budynku
- wymiana lampy sodowej na naświetlacz ledowy o mocy 100W wraz z zasilaniem i wysięgnikiem na dachu
- wkucie puszek na klatkach schodowych i korytarzach
- montaż przycisków oświetleniowych
- montaż automatów schodowych
- wymiana przewodów zasilających
- wymiana mostków
- wymiana wyłączników głównych
- wymiana wyłączników administracyjnych
- montaż lampy z żarówką 150 W lub 250W sodowej wraz z zasilaniem i wysięgnikiem na dachu
- wymiana żarówki na słupie do 6m

- wymiana żarówki na słupie do 12m
- montaż plafoniery z czujnikiem ruchu

## V. WARUNKI ZAMÓWIENIA :

### 1. Termin realizacji:

a/ termin rozpoczęcia robót : **01.03.2017 r.**

b/ termin zakończenia robót : **30.11.2017 r.**

- remont tablic głównych , remont tablic pionowych , remont instalacji elektrycznej w piwnicach – **od 01.03.2017r. do 30.11.2017r.**
- wykonanie napraw awaryjnych instalacji elektrycznych – **31.03 .2018r.**

2. Wynagrodzenie ryczałtowe na jednostkę obmiarową należy określić na podstawie oględzin frontu robót oraz indywidualnej kalkulacji cenowej.

### 3. Sposób ustalenia wynagrodzenia :

Ryczałt za roboty w przeliczeniu na:

- wymiana tablicy głównej, gniazd instalacji administracyjnej, zabezpieczeń obwodowych WLZ oraz przewodów głównych zasilających - ..... zł/za tablicę
- remont tablicy głównej - ..... zł/ za tablicę
- remont tablicy pionowej - ..... zł / za tablicę
- remont tablicy pionowej z wym. obud. na termoutwardzalną - .....zł/za tablicę
- wykonanie pomiarów tablicy głównej - ..... zł/za tablicę
- wykonanie pomiarów tablicy pionowej - ..... zł / za tablicę
- wykonanie pomiarów tablicy piętrowej - .....zł / za tablicę
- remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynek niski - ..... zł / za klatkę
- remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynek wysoki - ..... zł /za klatkę
- wymiana pionu zasilającego z remontem tablicy piętrowej w bud, wysokim - .....zł / za pion
- wymiana pionu zasilającego z remontem tablicy piętrowej w bud, niskim - .....zł./ za pion
- wymiana lampy sodowej na budynku - .....zł /za lampę
- wymiana lampy sodowej na naświetlacz ledowy o mocy 100W wraz z zasilaniem i wysięgnikiem na dachu - .....zł/lampę
- wkucie puszek na klatkach schodowych i korytarzach - ..... zł/szt.
- montaż przycisków oświetleniowych - ..... zł/szt.
- montaż automatów schodowych - ..... zł/szt.
- wymiana przewodów zasilających - .....zł/mb
- wymiana mostków - .....zł/szt.
- wymiana wyłączników głównych - .....zł/szt.
- wymiana wyłączników administracyjnych - .....zł/szt.
- montaż lampy z żarówką 150 W lub 250W sodową wraz z zasilaniem i wysięgnikiem na dachu - .....zł/szt
- wymiana żarówki na słupie do 6m - ..... zł/szt.
- wymiana żarówki na słupie do 12m - ..... zł/szt.
- montaż plafoniery z czujnikiem ruchu - .....zł/szt.

wraz z kosztami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu umowy.

Ewentualne prace dodatkowe niemożliwe do przewidzenia będą wykonywane na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez strony i rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania tych robót.

Kosztorysy na ww. prace zostaną opracowane przy zastosowaniu - ofertowych składników cenotwórczych.

a ) stawka roboczogodziny	.....	zł. r-g
b ) koszty ogólne od R i S	.....	%
c ) koszty zakupu	.....	%
d ) zysk od R, S i Kp	.....	%

- ceny sprzętu w oparciu o Zakładowy Cennik, nie wyższe od średnich cen Sekocenbudu, Orgbudu ;

- ceny materiałów wg. aktualnych cen zakupu, nie wyższe od średnich cen Sekocenbudu, Orgbudu;

Cena ryczałtowa obowiązuje przez cały okres realizacji zamówienia;

4. Wymagane zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia będzie unormowane w umowie.

5. Kary umowne ustalone będą w umowie.

6. Okres gwarancji podaje Wykonawca w ofercie – remont tablic i roboty awaryjne nie mniej niż: 36 m-cy, wymianę żarówki 12 m-cy.

7. Zamawiający przewiduje rozmowy z oferentami. Prosimy o podanie telefonu kontaktowego z upoważnioną osobą do prowadzenia rozmów.

.....

8. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny wyciąg z aktu rejestracji firmy lub wyciąg z ewidencji;
- aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami w stosunku do Urzędu Skarbowego i ZUS-u;
- referencje z 3 ostatnich lat
- oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania prac objętych specyfikacją;
- pełnomocnictwo osób uprawnionych do podpisywania ofert i podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta;
- struktura zatrudnienia w tym posiadana kadra techniczna;
- informacja za ostatnie 3 lata o wykonywanych robotach odpowiadających rodzajowi na które została złożona oferta;
- zastosowane rozwiązania techniczne i materiałowe
- przerób za ostatnie 3 lata
- ilość zatrudnionych pracowników
- oświadczenie o niekaralności
- oświadczenie, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nazwę producenta materiałów oraz deklarację zgodności z aprobatą techniczną ITB lub Polską Normą
- aktualny atest higieniczny
- potwierdzenie wpłacenia wadium na konto:

**PKO BP III O/Łódź 95 1020 3378 0000 1202 0010 8506**

9. Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie:
- a) zaproponowaną ceną;
  - b) wiarygodnością oferenta
  - c) gwarancją dotrzymania terminu realizacji;
- Preferowani będą oferenci z Łodzi i województwa łódzkiego.
10. Ofertę należy złożyć w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem odrzucenia oferty.
11. Każda oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
12. Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystej, zamkniętej kopercie w Spółdzielni Mieszkaniowej „ Chojny ” z siedzibą w Łodzi przy ul. Chóralnej 4 pokój 22 z zaznaczeniem na kopercie „ **Konkurs ofert na remont tablic głównych , remont tablic piętrowych, remont instalacji elektrycznej w piwnicach , usuwanie awarii** i opatrzoną nazwą i dokładnym adresem oferenta, **do 17.02.2017r. do godz. 15<sup>00</sup>**
- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
- Oferent nie może wycofać oferty, ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
14. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przez wywieszenie informacji w siedzibie Spółdzielni.
15. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzenia stwierdzi, że: oferent nie złożył wymaganych oświadczeń.
16. Zamawiający unieważni przetarg w przypadku, gdy:
- nie złożono żadnej oferty;
  - wszystkie złożone oferty nie spełniają warunków przetargu;
  - w wyniku głosowania komisji przetargowej odrzucono ofertę lub nie dokonano wyboru;
17. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
18. Podstawą rozpatrzenia oferty jest wypełnienie załączników Nr. 1,2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ich podpisanie.
19. Zwrot wadium nastąpi:
- dla oferenta, który wygrał przetarg po podpisaniu Umowy;
  - dla pozostałych w ciągu trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
20. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami Administracji Osiedla „Stare Chojny” jest inspektor nadzoru tel. ( 0-42 23- 52- 250 ) a Osiedla „Chojny Zatorze” inspektor nadzoru tel.0-42 23-52-272)

**21. Załączniki do niniejszej specyfikacji:**

1. Formularz ofertowy
2. Wzór Umowy

Załącznik Nr.1

Załącznik Nr.2

Łódź, dnia.....17 r.

Oferent występując samodzielnie / jako konsorcjum

Pełna nazwa firmy : .....

.....

Adres firmy : .....

.....

## FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie : .....

.....

Do  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Chojny”  
ul. Chóralna 4  
93-313 Łódź

Nawiązując do .....

z dnia .....

oferujemy wykonanie remontu tablic elektrycznych, remontu instalacji elektrycznych w piwnicach, wymianę pionów zasilających, napraw awaryjnych instalacji elektrycznych objętych przetargiem za ceny ryczałtowe bez podatku VAT w zakresie:

**1. Remont tablic elektrycznych w budynkach i naprawy awaryjne**

- wymiana tablicy głównej, gniazd instalacji administracyjnej, zabezpieczeń obwodowych WLZ oraz przewodów głównych zasilających, .....zł/za tablicę
- remont tablicy głównej .....zł/za tablicę
- remont tablicy pionowej ..... zł / za tablicę
- remont tablicy pionowej z wym. obud. na termoutwardzalną ..... zł / za tablicę
  
- wykonanie pomiarów tablic pionowych ..... zł / za tablicę
- wykonanie pomiarów tablicy głównej ..... zł / za tablicę
- wykonanie pomiarów tablicy piętrowej ..... zł / za tablicę
- remont instalacji elektrycznej w piwnicy bud. niski .....zł / za klatkę -
- remont instalacji elektrycznej w piwnicy bud. wys. ....zł / za klatkę
- wymiana pionu zasilającego wraz z remontem tablicy piętrowej w budynku wysokim . . . . . zł / za pion
- wymiana pionu zasilającego wraz z remontem tablicy piętrowej w budynku niskim .....zł / pion
- wymiana lampy sodowej na budynku .....zł./za lampę
- wymiana lampy sodowej na naświetlacz ledowy o mocy 100W wraz z zasilaniem i wysięgnikiem na dachu .....zł/lampę
- wkucie puszek na klatkach schodowych i korytarzach .....zł/szt.
- montaż przycisków oświetleniowych . . . . . zł/szt.
- montaż automatów schodowych ..... zł/szt.
- wymiana przewodów zasilających .....zł/mb
- wymiana mostków .....zł/szt.

- wymiana wyłączników głównych .....zł/szt.
  - wymiana wyłączników administracyjnych .....zł/szt.
  - montaż lampy z żarówką 150 W lub 250W wraz zasilaniem i wysięgnikiem na dachu .....zł/lampę
  - wymiana żarówki na słupie do 6m .....zł/szt.
  - wymiana żarówki na słupie do 12m .....zł/szt.
  - montaż plafoniery z czujnikiem ruchu .....zł/szt.
- Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.

- stawka roboczogodziny ..... zł. rob.godz.
- koszty ogólne od R i S ..... %
- koszty zakupu ..... %
- zysk od R, S i Kp ..... %

## 2. Termin realizacji:

a/ termin rozpoczęcia robót : **01.03.2017 r.**

b/ termin zakończenia robót : **30.11.2017 r.**

- wykonanie remontu tablic elektrycznych, remontu instalacji elektrycznych w piwnicach, remont głównych tablic elektrycznych
- napraw awaryjnych, instalacji elektrycznych - **31.03.2018 r.**

3. Warunki i termin płatności : zgodnie z Umową.

4. Okres gwarancji:.....

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wadium zostało wniesione w dniu .....w formie pieniężnej.

8. Numer telefonu kontaktowego osoby upoważnionej do prowadzenia rozmów .....

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się podpisać Umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....  
Data i podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania oferenta

**UMOWA Nr.....2017r.**

W dniu.....**2017r.** pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Chojny” z siedzibą w Łodzi przy ul. Chóralnej 4 zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym**” reprezentowaną przez:

- 1.
- 2.

a

zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**” została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1.**

Strony zgodnie oświadczają, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania naprawy polegające na:

- 1.Wykonaniu remontu tablic elektrycznych w budynkach o numerach 204,206,211,216,219,227,228 w zasobach Administracji „Stare Chojny”**
- 2.Remont instalacji elektrycznej w piwnicach w blokach o numerach 224,225,234,239 w zasobach Administracji „Stare Chojny”**
- 3.Remont tablic głównych w budynkach o numerach 9 kl.III ,32 kl.I w zasobach AD-1, oraz w budynkach o numerach 304,308,309,402,403,408,409,410 w zasobach Administracji „Chojny Zatorze”.**
- 4.Wykonaniu napraw awaryjnych instalacji elektrycznych**

W zakres robót wymienionych w § 1 pkt.1,2,3,4 wchodzi tylko roboty opisane w §4

**§ 2.**

Szczegółowy zakres robót wymienionych w § 1 zostanie wykonawcy każdorazowo powierzony odrębnym zleceniem które będzie określało:

- lokalizację zleconych napraw,
- zakres prac,
- terminy realizacji,
- wartość zlecenia.

**§ 3.**

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację na wykonanie zleconych prac.
2. W przypadku wystąpienia w toku wykonanych prac konieczności uzyskania uzgodnień z Polską Grupą Energetyczną (P.G.E. Dystrybucja) obowiązek ten wypełnia Wykonawca.



## § 4.

Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót wymienionych w § 1 pkt 1,2,3,4,

wynosi netto:

- wymiana tablicy głównej, gniazd instalacji administracyjnej, zabezpieczeń obwodowych WLZ oraz przewodów głównych zasilających,	-	<b>zł/ szt.</b>
- remont tablicy głównej	-	<b>zł/szt.</b>
- remont tablicy pionowej	-	<b>zł/ szt.</b>
- remont tabl. pion. z wym. obud. na termoutwardzalną	-	<b>zł/szt.</b>
- wykonanie pomiaru wyremontowanej tablicy głównej	-	<b>zł/szt.</b>
- wykonanie pomiaru wyremontowanej tablicy pionowej	-	<b>zł/szt.</b>
- wykonanie pomiaru wyremontowanej tablicy piętrowej	-	<b>zł/szt.</b>
- remont instalacji elektrycznej w piwnicy bud niski	-	<b>zł/za klatkę</b>
- remont instalacji elektrycznej w piwnicy bud wysoki	-	<b>zł/za klatkę</b>
- remont pionu zasilającego z remontem tablicy piętrowej budynek niski	-	<b>zł/za pion</b>
- remont pionu zasilającego z remontem tablicy piętrowej budynek wysoki	-	<b>zł/za pion</b>
- wymiana lampy sodowej na budynku	-	<b>zł/szt.</b>
- wymiana lampy sodowej na naświetlacz ledowy o mocy 100W wraz z zasilaniem i wysięgnikiem na dachu	-	<b>zł/za lampę</b>
- wkucie puszek na klatkach schodowych i korytarzach	-	<b>zł/szt.</b>
- montaż przycisków oświetleniowych	-	<b>zł/szt.</b>
- montaż automatów schodowych	-	<b>zł/szt.</b>
- wymiana przewodów zasilających	-	<b>zł/mb</b>
- wymiana mostków	-	<b>zł/szt.</b>
- wymiana wyłączników głównych	-	<b>zł/szt.</b>
- wymiana wyłączników administracyjnych	-	<b>zł/szt.</b>
- montaż lampy z żarówką 150 W lub 250W z zasilaniem i wysięgnikiem na dachu	-	<b>zł/ lampę</b>

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| - wymiana żarówki na słupie do 6m      | - | <b>zł/szt.</b> |
| - wymiana żarówki na słupie do 12m     | - | <b>zł/szt.</b> |
| - montaż plafoniery z czujnikiem ruchu | - | <b>zł/szt.</b> |

Do w /w kwot zostanie doliczony podatek VAT.

Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi .....zł. (słownie :osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia złotych) z zastrzeżeniem §5.

### § 5.

Wynagrodzenie za naprawy awaryjne instalacji elektrycznych o których mowa w § 1 pkt.4 określone zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawcę .Kosztorys powykonawczy opracowany zostanie na podstawie KNR z uwzględnieniem faktycznie zainstalowanych materiałów i robocizny.

Przyjmuje się następujące stawki do kosztorysowania wykonanych robót :

RG	-	zł/rg
KO	-	%
KZ	-	%
Zysk	-	%

### § 6.

1. Ustala się ,że odbiór prac zgłoszonych przez wykonawcę w zakresie wyszczególnionym w zleceniu odbędzie się w przeciągu 7 dni roboczych.
2. Z chwilą podpisania Umowy , Wykonawca zobowiązany jest załączyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) obowiązującej na czas trwania umowy, obejmującej roboty określone w umowie. Kopia polisy stanowi integralną część umowy.

### § 7.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia wynagrodzenia za wykonane roboty po pomniejszeniu go o wartość złomu pochodzącego z demontażu w trakcie prowadzonych prac.

### § 8.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowi integralną część Umowy.

### § 9.

1. Wykonanie zleconych prac zostanie potwierdzone podpisanym przez strony protokołem odbioru robót. Podpisany protokół ,zatwierdzony kosztorys powykonawczy i faktura będą podstawą do wypłaty należności w terminie 30 dni od złożenia tych dokumentów.

**§ 10.**

Termin rozpoczęcia robót wynikających z § 1 pkt 1,2,3,4 ustala się na dzień podpisania umowy, a zakończenia § 1 pkt.1,2,3, na dzień **30.11.2017r.** a § 1 pkt.4 na dzień **31.03.2018r.**

**§ 11.**

1. Odbiór robót będzie następował każdorazowo po zakończeniu prac w danym budynku lub w danej grupie budynków po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
2. Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu powykonawczego w terminie 7 dni od jego złożenia jednak nie wcześniej niż w ciągu 5 dni od dnia protokolarnego odbioru prac do niego zgłoszonych.

**§ 12.**

Faktury będą regulowane w formie przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze.

Termin zapłaty faktur ustala się na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT.

**§ 13.**

Zamawiający powierza wykonanie funkcji inspektora nadzoru osobom wskazanym przez Spółdzielnię każdorazowo w zleceniu.

**§ 14.**

Ustala się następujące kary za niewykonanie w terminie ustalonym w zleceniu lub nienależyte wykonanie prac objętych zleceniem:

- a) 0,05% wartości zlecenia za każdy dzień kalendarzowy zwłoki przy zwłoce do 14 dni kalendarzowych.
- b) 0,15% wartości zlecenia za każdy dzień kalendarzowy zwłoki przy zwłoce od 15 do 30 dni kalendarzowych.
- c) 1,5% wartości zlecenia za każdy dzień kalendarzowy zwłoki powyżej 30 dni kalendarzowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania naprawienia szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

**§ 15.**

1. Wykonawca udziela ..... miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane prace objęte niniejszą umową. Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru dla każdego zlecenia odrębnie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe podłączenie obwodów zasilania do poszczególnych lokali i wyniki z tego tytułu szkody osób mieszkających w danym lokalu.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe podłączenie obwodów

ochrony przeciwporażeniowej i wynikłe z tego tytułu szkody na mieniu i zdrowiu lokatora do pełnej wysokości żądań lokatora.

### **§ 16.**

Tytułem należytego zabezpieczenia jakości wykonania przedmiotu umowy Zamawiający potrąci z każdej faktury 5 % wartości netto robót (wyższej niż 10.000zł) które były przedmiotem odbioru. Kwoty wynikające z powyższego potrącenia zostaną zdeponowane w banku na rachunku bieżącym Zamawiającego.

Zwrot zdeponowanych środków nastąpi na wniosek Wykonawcy po rocznym okresie rękojmi, dokonany przeglądzie wynikającym z rękojmi i usunięciu ewentualnych usterek, skwitowanych protokołem podpisanym przez strony niniejszej Umowy.

Zwracane kwoty będą pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew.

### **§17.**

Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnego aneksu.

### **§ 18.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikające z Umowy mogą być rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

### **§ 19.**

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

.....

.....

.....

.....